LEGENDA

	Quadro di distribuzione o di reparto
TV	Presa TV
TD/INT	Presa telefonica e presa dati da collegare al quadro di cablaggio strutturato di zona
TEL	Punto telefonico pubblico
TD	Armadio per cablaggio strutturato
	Colonna porta prese a scomparsa, 16 moduli, completa di n° 2 prese 2P 10/16A tipo P30, di n° 2 connettori J45 e di uscite cavi
RIV	Rilevatore precalibrato di gas GPL o aria propanata, posizionato ad un'altezza dal pavimento non superiore ai 30cm. Il sensore di gas e la relativa elettronica sono assemblati in contenitori antideflagranti. Alimentazione 12-24 Vcc. Collegati alla centrale con propria linea a tre conduttori.
	Rivelatore volumetrico
	Contatto magnetico
	Pannello operatore secondario
	Telecamera per interno
	Telecamera per esterno
	Pulsante apriporta
	Lettore di badge
	Incontro elettrico
	Contatto magnetico di stato porta
ADI	Modulo di indirizzamento antintrusione
ACC	Modulo controllo varchi tipo ACC
DRI	Interfaccia varco tipo DRI
	Modulo con tasto di grosse dimensioni per la chiamata dal bagno
	Modulo a doppio tasto per la tacitazione delle chiamate dal bagno
	Modulo con tasto rosso e tirante integrato per la chiamata dal bagno
	Unita' di chiamata letto da collegare al testaletto
	Lampada fuori porta per segnalazione chiamata e presenza a tre settori
	Lampada fuori porta per segnalazione chiamata d' emergenza e chiamata proveniente da WC
MC 6/1	Modulo intelligente di camera (MCS)
	Terminale di comunicazione con tastiera di comando e fonia





IMPIANTO ANTINTRUSIONE

LIN.1C
CAVO 1(2x1,5+4x0,5)TW A COPPIE
10 TW AL METRO

IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI

PER DATI:
LIN.1
CAVO 1(2x0,5)TW E SCHERMATO
10 TW AL METRO

PER ALIMENTAZIONE 24Vcc:
CAVO 1(2x2,5)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
SERVIZIO SANITARIO

ASLCagliari

AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE
DEL P.O. "MICROCITEMICO" E DEL P.O. "A.BUSINCO" IN CAGLIARI

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE (ATI)

SIEMENS	SIEMENS S.p.A. Viale P.e A.Pirelli,10 – 20126 MILANO
tepor SpA	TEPOR S.p.A. Via G.Mercalli,15/17 – 09129 CAGLIARI



P.O. MICROCITEMICO
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
CORPO C

DIRETTORE GENERALE
Dott. Emilio Simeone

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Massimo Masia

DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Cristian Cocco

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
Ing. Valter Cossellu

PROGETTISTA
Ing. Luca Baccara

OGGETTO
IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTO ANTINTRUSIONE – CONTROLLO ACCESSI TV–TVCC–CITOFONI–TD–TELEFONI–CHIAMATA INF
PIANTA PIANO INTERRATO

DISEGNO N.
PD–I–CD–01

REV:

SCALA 1/100

UNI A1

NOME FILE PD–I–CD–01

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO MD/AS	CONTROLLATO AM	APPROVATO AM
0	28/11/2003	emissione per approvazione			
1	01/02/2007	perizia di variante	MD/AS	AM	AM
2	08/02/2012	AS–BUILT	MELANI	MARZANI	FRASCINO
3					