

n° prot. 505 del 12 AGO. 2014
 Richiesta di preventivo Prot. n° 418/Ufficio Tecnico del 24.06.2014

 ALLEGATO 1077 DEL 8 SET. 2014
 ALLA DETERMINA N° 1077

OGGETTO: richiesta di preventivo URGENTE per la verifica e l'eventuale ripristino della perfetta funzionalità dei climatizzatori monosplit a pompa di calore installati nei seguenti ambienti del P.O. Pediatrico Microcitemico: locale frigoriferi e freezer del laboratorio di Genetica Umana al 1° piano lato Screening; corsia camere di degenza e sala operatoria della S.C. di Ostetricia e Ginecologia al piano terra.

QUADRO COMPARATIVO DELLE OFFERTE E CONGRUITA' PREZZI

| DITTE INVITATE | Importo fornitura I.V.A. esclusa | Importo fornitura I.V.A. inclusa |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. TEPOR S.p.A. | Non pervenuta | Non pervenuta |
| 2. IM.TEK. s.r.l. | Non pervenuta | Non pervenuta |
| 3. Elektro Instal s.r.l. | € 2.200,00 | € 2.684,00 |

- La sola ditta invitata che ha presentato il preventivo, ha offerto prodotti in grado di soddisfare le esigenze del Presidio.
- Dalla valutazione tecnico-economica, l'offerta presentata dalla ditta **Elektro Instal s.r.l.**, che assicura la fornitura di quanto richiesto per un importo complessivo di € 2.200,00 + I.V.A. al 22 % € 484,00 = **€ 2.684,00** (duemilaseicentoottantaquattroeurozerocentesimi), risulta essere conveniente.
- Il prezzo offerto si dichiara congruo.



 Per. Ind. Pietro Paolo Urrai
 Ufficio Tecnico PP.OO.
 Businco-Microcitemico

 Il presente allegato è composto di n° 1 fogli
 di n° 1 pagine.

 Il Responsabile del Servizio Tecnico
 (Ing. Massimo Masia)

 Per. Ind. Pietro Paolo Urrai
 Settore manutenzione impianti elettrici e apparecchiature elettromedicali

Asl 8 Cagliari
 Sede Legale e Amm.va: Via Piero della Francesca, 1 - 09047 Selargius
 c.f. e p. iva 02261430926
 www.aslcagliari.it

Ufficio Tecnico
Ospedali Businco-Microcitemico
 Via Jenner Cagliari
 Tel 070/6095451 Fax 070/6095429
 Responsabile: Ing. Massimo Masia