ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Cagliari

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DTD8-2017-775 DEL 24/10/2017

STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO LOGISTICI - SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI - MANTENZIONE IMPIANTI - MANUTENZIONE APPARECCHI ELETTROMEDICALI

OGGETTO:
riparazione urgente di due gruppi di climatizzazione del tipo VRF presso il Servizio Igiene Animale di via Nebida Cagliari.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Responsabile Struttura Proponente:
Dott. /Dott.ssa: MASSIMO MASIA (firma digitale apposta)

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell'art. 29 della L. R. n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Cagliari, dal **24/10/2017** al **08/11/2017**

ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Cagliari

Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS);

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Cagliari;

VISTE le delibere del Direttore Generale n. 2658 del 03/11/2005, n. 11/14 del 01.07.2008, n.232 del 09.02.2009, n. 417 del 26.04.2010, n. 266 del 03.03.2015, n. 26 del 20.01.2016 e n.1453 del 24.11.2016 con le quali sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di Competenza;

VISTA la delibera n. 1171 del 30.08.2016 del Commissario Straordinario dell'ex ASL Cagliari con la quale all'Ing. Massimo Masia sono state attribuite le funzioni di Responsabile della Struttura SC Patrimonio e Servizi Tecnici;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 di individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che l'ufficio tecnico, su segnalazione della ditta manutentrice multi servizi e del responsabile del Servizio Igiene Animale di via Nebida Cagliari, ha rilevato ed accertato il guasto di due gruppi di climatizzazione del tipo "VRF" preposti alla climatizzazione dei locali del suddetto servizio;

che per verificare nel dettaglio le ragioni del mancato funzionamento e la opportunità di un intervento manutentivo, il Servizio Tecnico ha convocato il centro di assistenza autorizzato, in possesso dei requisiti professionali e tecnici per eseguire un accertamento dell'entità dei guasti;

che sulla scorta dell'accertamento eseguito è risultato che per entrambi i gruppi di climatizzazione è necessario sostituire i compressori ermetici, le schede elettroniche che regolano il funzionamento delle macchine, oltre a numerosi altri elementi e materiali di consumo, per un importo complessivo di € 16.730,00 oltre IVA nella misura di legge;

TENUTO CONTO altresì delle seguenti ulteriori considerazioni inerenti la data di installazione degli impianti in parola - 1999/2000 – che determina un periodo di funzionamento continuo di oltre diciassette anni; che alla data attuale i gruppi sono fuori produzione dal 2003, che i gruppi non sono sostituibili in quanto incompatibili con le unità interne di climatizzazione e che presso lo stesso edificio sono presenti ulteriori n° 5 gruppi aventi le medesime caratteristiche;

che, nell'ipotesi della sostituzione dei due gruppi di climatizzazione sarebbe necessario procedere con la sostituzione di tutte le unità interne ad essi connesse (circa 15 per ogni gruppo);

che per quanto sopra evidenziato, la sostituzione dei gruppi comporterebbe tempi operativi maggiori, data la necessità di smantellare e ripristinare tutte le tubazioni dei gas refrigerante;

DATO ATTO si rende necessario provvedere in merito per ripristinare le condizioni di salubrità dei locali in tempi brevi, convenendo, stanti le situazioni descritte, convenga procedere alla sostituzione delle parti non più riparabili, tenuto conto dell'alta qualità delle stesse apparecchiature stesse;

che è stato richiesto un preventivo di spesa al centro di assistenza autorizzato "Mitsubishi Electric" per la regione Sardegna, in grado di reperire le parti di ricambio nei tempi convenuti;

ACQUISITO in data 04.07.2017 il preventivo di spesa della ditta SIGIT S.r.l. di Cagliari, centro di assistenza autorizzato Mitsubishi Electric, per un importo complessivo pari ad €.16.730,00 di cui €.406,95 per oneri sicurezza ed IVA di legge esclusa, comprensivo di materiali, parti di ricambio, mano d'opera e oneri per lo smaltimento delle parti fuori uso;

DATO ATTO che il preventivo è risultato essere congruo ed allineato con i prezzi correnti di mercato; che gli interventi dettagliati nello stesso preventivo rispondono ai requisiti ed alle prestazioni tecniche necessarie al ripristino funzionale dei due impianti di climatizzazione estate/inverno, del tipo VRF di che trattasi, come indicato dal Servizio Tecnico della ASSL di Cagliari;

RITENUTO che nella fattispecie trova applicazione l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 che consente per lavori e forniture il cui importo sia inferiore ad €.40.000,00 l'affidamento diretto ad opera del Responsabile unico del Procedimento;

PRESO ATTO che tutti gli atti inerenti la presente procedura sono depositati, e disponibili per la consultazione, presso il servizio Patrimonio e Servizi Tecnici in via Pier della Francesca n.1 Selargius (Su Planu) CA;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

D E T E R M I N A

1. di affidare all'operatore economico "centro assistenza autorizzato Mitsubishi Electric" ditta SIGIT S.r.l. P. IVA 02823470923 con sede in via della Pineta 22/b Cagliari 09125, la riparazione dei due gruppi di climatizzazione del Servizio Igiene Animale di Cagliari via Nebida, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016, per l'importo di €.16.730,00 oneri sicurezza inclusi, oltre l'IVA di legge;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per i lavori di cui all'oggetto, pari ad €.20.410,60 oneri sicurezza ed IVA di legge inclusi, graverà sull'esercizio finanziario corrente secondo la tabella di seguito riportata;

Anno	Uff. Autorizz.	Macro	Cod. Conto	Descrizione	Importo (IVA Incl.)
2017	BS3	1	A507010104	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari a richiesta	€.20.410,60

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei relativi mandati di pagamento entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità dei lavori/forniture effettuati da parte del Servizio competente;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29, L.R. n.10/2006 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici

Ing. Massimo Masia

(firma digitale apposta)