

**NUGNES AMEDEO SRL**

**Via De Gioannis 28**

**09125 Cagliari**

**Telefono e fax 070 – 303787**


**C.F. / P.I. 03173790928**

**Registro imprese REA 251648**

**Capitale sociale € 100.000,00 i. v.**

ALLEGATO A

ALLA DETERMINA N° 1022 DEL 18 SET 2013



Spettabile

Azienda Sanitaria Locale Cagliari

Via Piero Della Francesca 1

09047 Selargius

Cagliari 11 Luglio 2013

Preventivo 08/lf/13

Oggetto : preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera di split a pompa di calore presso il consultorio familiare di Via Turati, Quartu Sant'Elena.

Facciamo seguito alla Vostra cortese richiesta telefonica dei giorni scorsi seguita dal nostro sopralluogo per presa visione dell'intervento da realizzare, per sottoporVi il nostro miglior preventivo di spesa per quanto indicato in oggetto che di seguito dettagliamo.

### **PALESTRA (due unità interne) E STUDI MEDICI ADIACENTI**

Fornitura e posa in opera di un multisplit a pompa di calore del tipo a quattro derivazioni con tecnologia inverter, funzionante con refrigerante R 410 A, costruzione Fuji Electric modello AOF 30 Ui4F con le seguenti caratteristiche prestazionali:

- potenzialità nominale in raffreddamento 8 kw (min. 4,79 – max. 9,9 kw)
- potenzialità nominale in riscaldamento 9,6 kw (min. 4,3 – max. 12,2 kw)
- alimentazione elettrica 230 volt/1 fase/50 Hz
- assorbimento elettrico nominale in fase di raffreddamento 2,28 kw (min. 0,9 – max. 3,58 kw)
- assorbimento elettrico nominale in fase di riscaldamento 2,28 kw (min. 0,87 – max. 3,58 kw)
- limiti di funzionamento in fase di raffreddamento da 0 a + 46°C
- limiti di funzionamento in fase di riscaldamento da -10 a + 24°C

a detta unità esterna collegheremo n. 2 unità interne a parete modello ASF 07 UiF e n. 2 ASF 12 UiF combinazione che, in funzionamento contemporaneo, garantisce una resa massima in raffreddamento rispettivamente di 2,14 e 2,86 kw e di 2,33 e 3,32 kw in riscaldamento.

Importo a corpo : **Euro 4.000,00 – quattromila/00 oltre IVA di legge**

## SALA RIUNIONI

Scollegamento dello split esistente fuori servizio e successivo smaltimento

Fornitura e posa in opera di un monosplit a pompa di calore con tecnologia inverter, funzionante con refrigerante R 410 A, costruzione Fuji Electric modello RSG 09 UI LLC con le seguenti caratteristiche prestazionali:

- potenzialità nominale in raffreddamento 2,5 kw (min. 0,9 – max. 3 kw)
- potenzialità nominale in riscaldamento 3,2 kw (min. 0,9 – max. 3,6 kw)
- alimentazione elettrica 230 volt/1 fase/50 Hz
- assorbimento elettrico nominale in fase di raffreddamento 0,74
- assorbimento elettrico nominale in fase di riscaldamento 0,87
- limiti di funzionamento in fase di raffreddamento da 18 a + 43°C
- limiti di funzionamento in fase di riscaldamento da -15 a + 24°C

Importo a corpo : **Euro 1.100,00 – millecento/00 oltre IVA di legge**

Ci auguriamo che la presente risponda alle Vostre aspettative ed in attesa di gradito riscontro in merito, porgiamo distinti saluti.

Nugnes Amedeo Srl

Ciro Nugnes

**NUGNES AMEDEO S.R.L.**

Via De Gioannis, 28 • 09125 Cagliari

Tel./Fax 070 303787

C.F./P.IVA 03173790928



Il presente allegato è composto di n° 2 fogli  
di n° 2 pagine.  
Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Ing. Massimo Mastà)