

Presidio Ospedaliero
Santissima Trinità

Ufficio Tecnico

n° prot. 258/14

*by ~~Massimo Masia~~ Chessa
fare determina.
per 16/5/14*

Al Direttore del Servizio Tecnico
Ing. Massimo Masia
Azienda ASL Cagliari
Sede

Oggetto trasmissione preventivo manutenzione UPS gruppo osmosi del Reparto Dialisi del Presidio.

Cagliari, 14/05/2014


A seguito della comparsa di un allarme al Gruppo di Continuità elettrica (UPS), a servizio dell'impianto di osmosi nel Reparto di Dialisi del Presidio, si è resa indispensabile una verifica funzionale dello stesso gruppo "Riello MLT 10" che ha evidenziato l'urgente necessità di provvedere ad una manutenzione completa.

La ditta Sist.El. che ha fornito ed installato il gruppo di continuità, oltre ad essere il Centro Specializzato per l'Assistenza Tecnica, dopo le opportune verifiche ha formulato un preventivo di spesa per le necessarie lavorazioni, così come indicato nell'Offerta n° 206/ET/14 allegata alla presente, per un importo complessivo pari ad € 250,00 + IVA, che si ritiene congruo ed adeguato per le lavorazioni specifiche.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed in attesa delle determinazioni della Sv. per la regolarizzazione dei lavori urgenti di cui all'oggetto.

Ufficio Tecnico P.O. SS. Trinità
Geom. Antonio Lilliu
Collaboratore Tecnico Prof.le

[Handwritten signature]



*NB = TRATTASI DI INTERVENTO
NON RIENTRANTE NEL
"GLOBAL SERVICE" -*
[Handwritten signature]

Il presente allegato è composto di n° 1 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

Allegati: - preventivo ditta Sist.El.





Gruppi di continuità, Elettrogeni,
Accumulatori, Elettronica Industriale

Centro Assistenza Tecnica Sardegna
Riello UPS, Aros Solar, Powertronix

Spett.le
ASL Cagliari
Settore Patrimonio e Servizi Tecnici
Via Piero della Francesca 1
09047 – Selargius (CA)

Preventivo n. 206/ET/14 del 12/05/2014

Oggetto: Gruppi di continuità

In riferimento al sopralluogo effettuato per la verifica funzionale del gruppo di continuità della Riello mod. MCM 10 a servizio della Dialisi del P.O. S.S. Trinità di Cagliari, abbiamo riscontrato che il gruppo funziona regolarmente ma necessita di una manutenzione generale.

L'intervento che si propone consiste nelle seguenti operazioni:

- Pulizia completa dell'apparecchiatura per l'eliminazione della polvere sia sull'elettronica che sulle parti attive di potenza
- Ricalibrazione dell'elettronica
- controllo rete
- controllo tensione ingresso - uscita
- controllo tensione di carica rapida automatica
- controllo tensione di carica manuale rapida
- verifica limite corrente batteria
- controllo segnalazioni
- controllo funzionamento ventilatori
- controllo frequenza
- aggiornamento firmware con ultima versione disponibile
- test autonomia batterie con prova di scarica
- Collaudo funzionale controllo dei parametri di funzionamento

Il presente allegato è composto di n° 1 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

Importo corpo € 250,00 + IVA

Condizioni:

Iva: non inclusa, Vs. carico secondo disposizioni vigenti
Consegna: immediata
Pagamenti: soliti
Validità: 30 gg.

In attesa di un Vs. riscontro, a completa disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo

Distinti saluti

Ettore Tufano