



Presidi Ospedalieri
Businco-Microcitemico

UFFICIO TECNICO

ASL8

NP/2014/ 0008277 del 28/02/2014 ore 13,08

Mittente Ospedale Businco

Assegnatario Patrimonio e Servizi Tecnici

Classifica 145 Fascicolo 33 del 2014



Prot.n° 167
pagine 2

data 26 FEB. 2014

al Patrimonio e Servizi Tecnici
Ing. Massimo Masia
Fax 3201

OGGETTO: Rifacimento linea di adduzione acqua fredda presidio "A.Businco" (rif prot. n. PASL.20140225-09 MANUTENCOOP)

RELAZIONE

A causa di una notevole perdita di acqua, con conseguente allagamento del tunnel di raccordo tra i due corpi del Presidio "A.Businco", si è reso necessario intervenire sul la dorsale di adduzione acqua per una riparazione provvisoria. A causa dello stato di degrado della dorsale in tutta la sua lunghezza questo ufficio tecnico ha ritenuto richiedere alla ditta Manutencoop un preventivo spesa per la sostituzione della vecchia dorsale da 2" in ferro con una dorsale in rame.

La ditta Manutencoop ha provveduto a inviare un preventivo spesa per un importo di € 6.643,66 IVA inclusa. Questo importo si ritiene congruo.

Cordiali saluti

L'Ufficio Tecnico
Ospedali Businco-
Microcitemico

Chem
fare determinare
circostanze tecniche

Il presente allegato è com-
posto di n° 1 fogli
di n° 1 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

per 27/2/2014



pg 1 di 2

Per. Ind. Sergio Rinaldi
Settore manutenzione impianti termici e climatizzazione
Asl Cagliari
Sede legale: Via Logudoro, 17 09126 Cagliari
Sede Amm.va: Via Piero della Francesca, 1 09047 Selargius
c.f. e p. iva 02261430926
www.aslcagliari.it

Ufficio Tecnico
Ospedali Businco-Microcitemico
Via Jenner Cagliari
Tel 070/6095481
Fax 070/6095429