

ALLEGATO ^A
ALLA DETERMINA N° 226 DEL 4 MAR. 2015

Il presente allegato è composto di n° 2 fogli.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Mastia)



Direzione Generale

Al Direttore Sanitario
P.O. Businco

ASL8
NP.2015/5099 del 10/02/2015 ore 11,17
Mitt.: DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Ass.: Ospedale Businco
Class.: 1.



Al Responsabile
U.O.C. Patrimonio e Servizi Tecnici



Al Direttore
U.O.C. Ginecologia
P.O. Businco

Loro sedi

BU / SOCI / DA ANGIU


Oggetto: Relazione R.I.S. Aziendale Ispezione P.O. Businco U.O. Ginecologia.

In allegato alla presente si trasmette la nota del Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza del lavoro (SPRESAL) con l'obiettivo di attivare ogni iniziativa idonea per la rimozione delle criticità rilevate ed al fine di consentire una corretta gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro secondo i rilievi evidenziati.

I dirigenti delle UU.OO. in indirizzo sono pregati, ognuno per la parte di rispettiva competenza di farsi parte attiva per il ripristino delle condizioni di sicurezza, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Sergio Salis



CIR
- 8 FEB. 2015

ASL8

NP/2015/ 0003948 del 03/02/2015 ore 09,42

Mittente SERVIZIO SICUREZZA D.Lgs.81/2008

Assegnatario DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Classifica 23 Fascicolo 8 del 2015



ASL - CAGLIARI
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
- 9 FEB. 2015
ARRIVATA

Alla c.a. **Direttore Amministrativo ASL Cagliari**

Direttore UO Ginecologia PO Businco

Direttore Sanitario PO Businco

Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

e.p.c. **Direttore Generale ASL Cagliari**

Loro SEDI

Selargius, 2 Febbraio 2014

Oggetto : relazione R.L.S. Aziendali ispezione P.O. Businco UO Ginecologia
Riscontro nota del Direttore Amministrativo prot. NP/2015/0000188 del 07/01/2015


Con riferimento all'oggetto, in data 13.01.2015 il personale del servizio in intestazione ha effettuato un sopralluogo nel reparto di Ginecologia posto al piano 7^a ala C del PO Businco.

Il reparto ospita un'accettazione, ambulatori visita e camere di degenza.

Per quanto riguarda il mandato del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale si segnalano le seguenti criticità:

- le sedie poste lungo il corridoio di fronte alle degenze ed ambulatori ostacolano la movimentazione dei letti in ingresso ed uscita dai locali; tale circostanza è particolarmente critica in particolare in caso d'incendio. È necessario che vengano spostate o rimosse per consentire la movimentazione dei letti. (Direttore Sanitario - Direttore U.O. Ginecologia PO Businco).
- Il reparto è dotato di locale vuotatoio ma non di lavapadelle. Il personale è costretto a percorrere tutto il corridoio fino al reparto antistante (ala D) trasportando le padelle sporche ed aumentando il rischio di venire a contatto con fluidi biologici e sporcare entrambi i reparti; è opportuno l'acquisto di un lavapadelle di reparto. (Responsabile Patrimonio e Servizio Tecnico).
- Un servizio igienico è utilizzato come archivio con faldoni accatastati per terra. Considerato che i servizi igienici oltre non essere dotati di scaffalature idonee all'archiviazione non hanno i requisiti strutturali di Prevenzione Incendi, si rende necessario lo spostamento del materiale cartaceo presso locali idonei. (Direttore Sanitario - Direttore U.O. Ginecologia PO Businco)

Distinti Saluti



Ing. Valerio Vargiu

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
D. Lgs 81/2008

Dott.ssa Francesca Monni

Addetta Servizio Prevenzione e Protezione

*alle strutture ospedaliere di
competenza per le attività
e disposizioni del caso
DS*

4/02/2015

Direzione Generale
Segreteria

ott
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pier Paolo Pani

AZIENDA U.S.L. N. 8 - CAGLIARI
DIREZIONE SANITARIA
- 4 FEB. 2015
ARRIVATA