

ALLEGATO <sup>"A"</sup>  
ALLA DETERMINA N° 326 DEL 31 MAR. 2015

n° prot. 1526 del 10 MAR 2015  
Richiesta di preventivo Prot. n° 0126/Ufficio Tecnico del 02.03.2015  
Preventivo Prot. n° PASL\_20150218\_07 /Manutencoop F.M.  
Preventivo Prot. n° PASL\_20150224\_09 /Manutencoop F.M.

**Oggetto:** motivazione richiesta di preventivo per l'eventuale fornitura e posa in opera di tre climatizzatori a pompa di calore da installare presso la Sala Sterilizzazione del Blocco Operatorio, la Sala Dolenti e l'Ufficio Necrofori del P.O. Oncologico Businco.

La fornitura di quanto in oggetto si rende necessaria in quanto, nel locale Sala Sterilizzazione del Blocco Operatorio al 2° piano del Presidio Ospedaliero, nonostante vi sia già installato un climatizzatore, la temperatura nell'ambiente, con tutte le apparecchiature di sterilizzazione in funzione, rimane troppo elevata, ponendo a rischio anche la funzionalità delle centraline elettroniche che gestiscono le macchine.

Nei locali adibiti a Sala Dolenti e Ufficio Necrofori, ubicati al 1° sottopiano dell'edificio di Anatomia Patologica, i climatizzatori attualmente installati sono guasti e, per la tipologia di gas frigorigeno utilizzato e la obsolescenza delle macchine, non è possibile la riparazione.

Distinti saluti

  
Per. Ind. Pietro Paolo Urrai  
Ufficio Tecnico

Il presente allegato è com-  
posto di n° 1 fogli  
di n° 1 pagine.  
Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Ing. Massimo Masia)