



OGGETTO: Acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 163/2006 per la sostituzione di batterie UPS in dotazione al Reparto di Terapia Intensiva/Rianimazione del PO Marino della ASL di Cagliari. Affidamento a favore dell'operatore economico Sist.El. Srl. Importo pari a € 1'805,60 IVA di legge compresa.

QUADRO COMPARATIVO

In esecuzione di quanto disposto dall'art.125 del d.lgs. n.163 del 12/04/2006 e dalla deliberazione del Direttore Generale n. 1430 del 04/11/2008 di regolamentazione degli acquisti in Economia, ed in considerazione dell'esigenza riscontrata dal Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici di provvedere alla fornitura del corpo di batterie del gruppo di continuità AROS SMS SM 15 da 15 KVA in dotazione al Reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva del PO Marino della ASL di Cagliari, si rende necessario procedere all'affidamento della fornitura di cui sopra.

A tal fine sono stati interpellati ed hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

| Operatore Economico | Indirizzo | Località | Telefono | Fax |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Tepor Spa | Via Sorgono, 35 | 09042 - Monserrato (CA) | 070/5254123 | 070/5254025 |
| Sist.El Srl | SS 554 Km 4.200 | 09047 - Selargius (CA) | 070/554821 | 070/500544 |
| Steva Srl | Via dell'artigianato, 11 | 09122 - Cagliari | 070/241010 | 070/2128021 |

Accertata la regolarità delle offerte pervenute, agli atti dell'Ufficio proponente, si è proceduto all'esame delle stesse verificandone i requisiti, il rapporto qualità/prezzo nonché la congruità dei prezzi come di seguito elencato:

| Descrizione | qt | UM | Tepor Spa | Sist.El Srl | Steva Srl |
|---|----|----|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | prev. n. 866/15AM/em del 21/05/2015 | prev. n. 225/ET/15 del 14/05/2015 | prev. n. 15/00138 del 22/05/2015 |
| | | | importo (sc 7.07%) | importo | prezzo unitario |
| Batterie gruppo continuità AROS SMS SM15 da 15KVA | 48 | n | € 2'096.50 | € 1'480.00 | € 1'650.00 |
| Imponibile | | | € 2'096.50 | € 1'480.00 | € 1'650.00 |
| IVA 22% | | | € 461.23 | € 325.60 | € 363.00 |
| TOTALE IVA INCLUSA | | | € 2'557.73 | € 1'805.60 | € 2'013.00 |


Tra le imprese risultate idonee è stata pertanto predisposta l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico: Sist.El Srl che è risultato quello avente proposto il prezzo più basso di € 1'480,00 oltre l'IVA al 22% equivalente ad € 325,60, per un importo complessivo di € 1'805,60 IVA di legge compresa. Il prezzo è da ritenersi congruo, conveniente per l'Amministrazione e allineato con i prezzi di mercato correnti.



Ing. Massimo Masia
Responsabile del Procedimento per gli acquisti in economia

Il presente allegato è composto di n° 2 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)



Gruppi di continuità, Elettrogeni,
Accumulatori, Elettronica Industriale

Centro Assistenza Tecnica Sardegna
Riello UPS, Aros Solar, Powertronix



Spett.le
ASL Cagliari
Settore Patrimonio e Servizi Tecnici
Via Piero della Francesca 1
09047 – Selargius (CA)

Preventivo n. 225/ET/15 del 14/05/2015

Oggetto: Gruppi di continuità

In riferimento al controllo periodico di manutenzione sui gruppi di continuità a servizio del P.O. Marino di Cagliari, è stato rilevato quanto segue:

Aros mod. MS 15 da 15 KVA s.n. LZ40UT56760002 – Rianimazione

- Parco accumulatori a fine vita e non più in grado di garantire l'autonomia in caso di mancanza di corrente

Per ripristinare la piena efficienza del gruppo, si rende necessario eseguire le seguenti operazioni:

- Sostituzione di n. 48 batterie al piombo ermetico senza manutenzione con tecnologia AGM da 12V, 12 Ah
- Ricalibrazione dell'elettronica
- controllo rete
- controllo tensione ingresso - uscita
- controllo tensione di carica rapida automatica
- controllo tensione di carica manuale rapida
- controllo assorbimento fasi
- verifica limite corrente batteria
- controllo segnalazioni
- controllo funzionamento ventilatori
- controllo frequenza
- test autonomia batterie con prova di scarica a carico applicato e prova commutazioni
- Collaudo funzionale controllo dei parametri di funzionamento

| | |
|---------------------|------------------|
| Materiali | € 1.480,00 |
| Mano d'opera | € gratuita |
| Totale | € 1.480,00 + IVA |

Condizioni:

Iva: non inclusa, Vs. carico secondo disposizioni vigenti
Consegna: immediata
Pagamenti: soliti in uso.
Trasporto: incluso
Validità: 30 gg.

In attesa di un Vs. riscontro, a completa disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo

Distinti saluti

Ettore Tufano

Sist.El s.r.l. Sede legale e laboratorio: S.S. 554 Km. 4,200 09047 – Selargius Tel. Fax. 070 – 554821 - 500544

C.F./P.I.: 02640890923 REA: n° 213516 Codice NATO: A1160