

| Sequenza eventi | errori attivi | errori latenti | raccomandazioni | | |
|--|---------------|---|---|----------------------|-------------------------------|
| | | | procedure | training | attrezzature |
| PARTO IN ASCENSORE DEL P.O. | | | | | |
| 17/7/03: Ore 23:15 accesso al DEA (Dipartimento Emergenza e Accettazione) di donna di anni 30, per travaglio di parto. I.P. Triage: Codice Verde, avvisa ostetrica e non il medico; chiama OTA ed accompagna fino all'ascensore "barelle" la paz. che entra sola con OTA. Paz. è seduta su carrozzina | | | | | |
| La paz. è al 9° mese e 2 gg. Lamenta forti contrazioni pelviche | | | | | |
| Ore 23:20 circa Improvviso arresto dell'ascensore che si ferma fra 2° e 3° piano (Comparto Materno-Infantile) | | E' già accaduto per 8 volte nel corso dell'anno 2003. | | | Verifica. Sostituzione totale |
| 23:30: Paz. lamenta aumento del dolore e contrazioni pelviche. OTA presa dal panico urla per aiuto e continua a tenere premuto il pulsante allarme | SM | | | | |
| 23:32: Centralino avvertito dall'Infermiere del DEA chiama VVF. | | | | | |
| 23:35: Marito della paz. corre a piedi fino al 2° P, tenta apertura forzata delle porte esterne senza esito. | | Nessuna assistenza ai familiari in caso emergenza tecnologica | Rivedere la procedura dell'emergenze tecnologiche | Il.PP; medici ed OTA | |
| 23:36: Rottura delle membrane e la paz. si adagia distesa sul pavimento dell'ascensore. OTA notevolmente agitata ed in preda a crisi di panico urla all'inverosimile. | SM | Personale addetto all'assistenza non pos in verifica | | Corsi e verifica | |
| 23:40: Ostetrica chiede all'OTA di rimanere calma ed eseguire le manovre pilotate dalle istruzioni esterne. | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 23:45: Arrivo VVF che tentano rialzo ascensore al piano dalla cabina posta sul 4°P | | | | | |
| 23:55: Neonato impegnato nel canale pelvico | | | | | |
| <u>23:57:</u> <u>Ostetrica invita la paz. ad eseguire controllo respiro (atti/Freq) e movimenti di torchio addominale</u> | | | | | |
| 00:03: OTA e madre urlano che il bambino è completamente fuoriuscito unito al cordone che si presenta regolare. Esegue PBLs su istruzioni dell'ostetrica. | | | | | |
| 00:05: VVF riescono a riportare ascensore al piano. L'équipe ostetrica e medico ginecologo in guardia clampano funicolo e trasferiscono madre e neonato in sala parto. | | | | | |
| 00:45: Madre in reparto in buone condizioni. Neonato in T.I.N. | | | | | |
| 1:00: Neonato in nursery e padre che espone querela. | | | | | |